

76230061000204727951 от 16.01.2023



ссылка на карточку мероприятия в едином реестре
контрольных (надзорных) мероприятий:
<https://private.proverki.gov.ru/private/knm/14800068>



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ярославской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

г. Ярославль, ул. Кирова, 5/23, телефон 79-08-66

E-mail: info@76.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Ярославскому и Некрасовско-
му районам Ярославской области управления надзорной деятельности и профилактической
работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

150043, г. Ярославль, ул. Розы Люксембург, д. 17к.1 Тел./факс: (4852) 72-01-85,

E-mail: ond_ymr@76.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 1/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному общеобразовательному учреждению «Курбская средняя
школа» Ярославского муниципального района

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения Главного государственного инспектора Ярославского и
Некрасовского районов Ярославской области по пожарному надзору Максимова Кон-
стантина Павловича №1 от «16» января 2023 года

в период с «25» января 2023 г. по «25» января 2023 г.

Государственным инспектором Ярославского и Некрасовского районов Ярославской

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

области по пожарному надзору, капитаном внутренней службы Булычевым Антоном
Александровичем

органа государственного пожарного надзора)

проведено: Внеплановый инспекционный визит по контролю за исполнением ранее вы-
данных предписаний №9/1/1 от 05.03.2021, №10/1/1 от 05.03.2021, №21/1/1 от
05.03.2021, №22/1/1 от 05.03.2021

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: директор МОУ

Гурбская СШ ЯМР Яркушина Галина Александровна, заместитель директора по УВР
Воронина Нелли Николаевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Объемно-планировочные решения (средства) не обеспечивают ограничение распространения опасных факторов пожара за пределы очага — заполнения проемов (двери) в противопожарных преградах, отделяющих техническое помещение (электрощитовую) от других частей здания и помещений выполнено не 2-го типа (с пределом огнестойкости менее 30 минут) (здание школы)	ч.3 ст.51; п.1, ст.52; п.1 ст.59; ч.1, ч.2 таб.23, ч.3 таб.24,ч.13, ст.88 Федерального закона РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ, п.п. 5.14*, 7.1, 7.4 СНИП 21-01-97*, п.4.2, СП 4.13130.2013	20.01.2024	
2.	Не осуществляется проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) косоуров лестничных маршей с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год	ч.3 ст.51, ст.58 Федерального закона РФ №123-ФЗ, п.13 (21) ППР РФ	20.01.2024	
3.	Двери на лестничные клетки здания школы с поэтажных коридоров фиксируются в открытом положении, не оборудованы уплот-	п.1 ст.52; ч.3 ст.51 Федерального закона РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ, п.29 (абзац 2 п.62) ППР в РФ, абзац 2 п.6.18* СНИП 21-01-97*	20.01.2024	

	нениями в притворах		
4.	Отсутствует вытяжная противодымная вентиляция из коридора 1-го этажа длиной более 15 м	ст. 56 Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ, п. 7.2 СП 7.13130.2013, п. 5.2 СНИП 2.04.05-91*, п. 1.158* СНИП 2.08.02-89	20.01.2024
5.	Отсутствует 2-й эвакуационный выход из групповой ячейки (подготовительная группа) на 2-м этаже (выход ведет через буфетную, помывочную) (количество детей более 15 чел)	ч.2,ч. 5 ст. 89 Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ, п. 6.12* СНИП 21-01-97**, п. 2.4 СНИП 2.08.02-89*, п. 5.2.12 СП 1.13130.2009	20.01.2024
6.	Наружные пожарные лестницы путей эвакуации из групповых ячеек 2-го этажа не соответствуют требованиям нормативных документов (ширина, высота ступеней, наклон лестницы), (не прошли испытания)	протоколы эксплуатационных испытаний от 19.04.2018 г, п. 24 ППР в РФ).	20.01.2024

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.


Директор МОУ Курбская СШ ЯМР
Яркушина Г.А.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))


(подпись)

Государственный инспектор Ярославского и Некрасовского районов Ярославской области по пожарному надзору, капитан внутренней службы
Булычев А.А.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)


(подпись)