

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Ярославскому и
Некрасовскому районам Ярославской области

(наименование территориального органа МЧС России)

150539 Ярославская область, Ярославский район, п. Лесная Поляна, 4 т. 24-18-52

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

управление надзорной деятельности и профилактической работы

по Ярославской области ГУ МЧС

(наименование органа государственного пожарного надзора)

России по Ярославской области 150000 г. Ярославль, Красная Площадь, 8 тел. 79-08-15

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 66/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное общеобразовательного учреждения Курбская средняя школа Ярославского

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя

муниципального района (МОУ Курбская СШ ЯМР)

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Ярославского и
Некрасовского районов Ярославской области по пожарному надзору Максимова Константина
Павловича №66 от 07.05.2018 г, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности» в период с 15 мая 2018 года по 04 июня 2018 г.

Зам. Главного государственного инспектора Ярославского и Некрасовского районов

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего
Ярославской области по пожарному надзору подполковником внутренней службы Титовым
Андреем Сергеевичем, проведена плановая проверка объектов Муниципального
общеобразовательного учреждения Курбская средняя школа Ярославского муниципального
района по адресу: Ярославская область, Ярославский район, с. Курба, ул. Школьная, 1

мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Директором МОУ Курбская СШ ЯМР Яркушиной Галиной Александровной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	АУПС не формирует сигнал на автоматическую установку оповещения и управления людей в случае пожара (в ручном режиме)	ч.7 ст. 83 Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ, п. 3.3 СП 3.13130.2009, п. 14.1 СП 5.13130.2009	01.05.2019	
2.	Провода и кабели соединительных линий шлейфов пожарной сигнализации и системы оповещения не соответствуют нормативным требованиям	ч.2 ст. 82 Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ п. 3.9 ПНБ 104-03, Акт технического состояния от января 2018 г ООО «Связьстрой Сб»	01.05.2019	
3.	Количество звуковых пожарных оповещателей, их расстановка и	ч. 4 ст. 84 Федеральный закон	01.05.2019	

	мощность не обеспечивает требуемый уровень звука во всех местах постоянного и временного пребывания людей	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ п. 4, 8 СП 3.13130.2009, п. 3.14, п. 3.15 НПБ 104-03, Акт технического состояния от января 2018 г ООО «Связьстрой Сб»		
4.	Пожарные извещатели частично расположены на расстоянии менее 0,5 м от электросветильников	ст. 83 Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ п.12.67 НПБ 88-01, СП 5.13130.2009, января 2018 г ООО «Связьстрой Сб»	01.05.2019	
5.	Отсутствует документация, подтверждающая работоспособность соединительных линий СОУЭ в течении времени, необходимым для эвакуации людей	ч.7 ст. 84 Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ, п. 3.9 НПБ 104-03*	01.05.2019	
6.	Расстановка световых оповещателей «Выход» (частично отсутствуют), знаков пожарной безопасности, указывающих направление движения не соответствует нормативным требованиям	ч. 4 ст. 84 Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ п. 5.3 СП 3.13130.2009, Акт технического состояния от января 2018 г ООО «Связьстрой Сб»	01.05.2019	
7.	Отсутствует исполнительная документация на АУПС и СОУЭ	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ	01.05.2019	
8.	Первичные средства пожаротушения не соответствует требованиям приложения 1 ППР в РФ (огнетушители не соответствуют классу пожара) и расчету первичных средств пожаротушения выполненного ЯООООВДПО.	п. 70 Правил противопожарного режима в РФ	01.05.2019	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Зам. главного государственного инспектора
Ярославского и Некрасовского районов
Ярославской области по пожарному надзору
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

«04» 06 2018 г.



Предписание для исполнения получил:

Яркушина
(подпись)

Директор МОУ Курбская СШ ЯМР
Яркушина Галина Александровна
(должность, фамилия, инициалы)

« » 20 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Ярославскому и
Некрасовскому районам Ярославской области

(наименование территориального органа МЧС России)

150539 Ярославская область, Ярославский район, п. Лесная Поляна, 4 т. 24-18-52

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

управление надзорной деятельности и профилактической работы

по Ярославской области ГУ МЧС

(наименование органа государственного пожарного надзора)

России по Ярославской области 150000 г. Ярославль, Красная Площадь, 8 тел. 79-08-15

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 67/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное общеобразовательного учреждения Курбская средняя школа Ярославского

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя

муниципального района (МОУ Курбская СШ ЯМР)

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Ярославского и
Некрасовского районов Ярославской области по пожарному надзору Максимова Константина
Павловича №67 от 07.05.2018 г, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности» в период с 15 мая 2018 года по 04 июня 2018 г.

Зам. Главного государственного инспектора Ярославского и Некрасовского районов
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего
Ярославской области по пожарному надзору подполковником внутренней службы Титовым
Андреем Сергеевичем, проведена плановая проверка объектов Муниципального
общеобразовательного учреждения Курбская средняя школа Ярославского муниципального
района (дошкольные группы) по адресу: Ярославская область, Ярославский район, с. Курба, ул.
Школьная, 16

мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Директором МОУ Курбская СШ ЯМР Яркушиной Галиной Александровной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Система пожарной сигнализации не обеспечивает дублированием сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации	ч.7 ст. 83 Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ	01.05.2019	
2.	Провода и кабели соединительных линий шлейфов пожарной сигнализации и системы оповещения не соответствуют нормативным	ч.2 ст. 82 Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ п.	01.05.2019	

	требованиям	3.9 НПБ 104-03, Акт технического состояния от января 2018 г ООО «Связьстрой Сб»		
3.	Количество звуковых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность не обеспечивает требуемый уровень звука во всех местах постоянного и временного пребывания людей	ч. 4 ст. 84 Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ п. 4.8 СП 3.13130.2009, п. 3.14, п. 3.15 НПБ 104-03, Акт технического состояния от января 2018 г ООО «Связьстрой Сб»	01.05.2019	
4.	Пожарные извещатели частично расположены на расстоянии менее 0,5 м от электросветильников	ст. 83 Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ п.12.67 НПБ 88-01, СП 5.13130.2009, января 2018 г ООО «Связьстрой Сб»	01.05.2019	
5.	Отсутствует документация, подтверждающая работоспособность соединительных линий СОУЭ в течении времени, необходимом для эвакуации людей	ч.7 ст. 84 Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ, п. 3.9 НПБ 104-03*	01.05.2019	
6.	Расстановка световых оповещателей «Выход» (частично отсутствуют), знаков пожарной безопасности, указывающих направление движения не соответствует нормативным требованиям	ч. 4 ст. 84 Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ п. 5.3 СП 3.13130.2009, Акт технического состояния от января 2018 г ООО «Связьстрой Сб»	01.05.2019	
7.	Отсутствует исполнительная документация на АУПС и СОУЭ	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ	01.05.2019	
8.	Отсутствует вытяжная противодымная вентиляция из коридора 1-го этажа длиной более 15 м	ст. 56 Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ, п. 7.2 СП 7.13130.2013, п. 5.2 СНиП 2.04.05-91*, п. 1.158* СНиП 2.08.02-89	01.05.2019	
9.	Помещение щитовой не отделено от других помещений ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости или противопожарными преградами. (допускается использование деревянной двери)	ст. 57 Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ, п. 7.4, п. 5.14** СНиП 21-01-97*	01.05.2019	
10.	Отсутствует 2-й эвакуационный выход из групповой ячейки (группа раннего возраста) на 1-м этаже (выход ведет через буфетную, помывочную) (количество детей более 15 чел)	ч.2,ч. 5 ст. 89 Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ, п. 6.12* СНиП 21-01-97**, п. 2.4 СНиП 2.08.02-89*, п. 5.2.12 СП 1.13130.2009	01.05.2019	

1	2	3	4	5
11.	Отсутствует 2-й эвакуационный выход из групповой ячейки (младшая группа) на 1-м этаже (выход ведет через буфетную, помывочную) (количество детей более 15 чел)	ч.2,ч. 5 ст. 89 Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ, п. 6.12* СНиП 21-01-97**, п. 2.4 СНиП 2.08.02-89*, п. 5.2.12 СП 1.13130.2009	01.05.2019	
12.	Отсутствует 2-й эвакуационный выход из групповой ячейки (подготовительная группа) на 2-м этаже (выход ведет через буфетную, помывочную) (количество детей более 15 чел)	ч.2,ч. 5 ст. 89 Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ, п. 6.12* СНиП 21-01-97**, п. 2.4 СНиП 2.08.02-89*, п. 5.2.12 СП 1.13130.2009	01.05.2019	
13.	Наружные пожарные лестницы путей эвакуации из групповых ячеек 2-го этажа не соответствуют требованиям нормативных документов (ширина, высота ступеней, наклон лестницы), (не прошли испытания) (протоколы эксплуатационных испытаний от 19.04.2018 г)	п. 24 Правил противопожарного режима в РФ	01.05.2019	
14.	Первичные средства пожаротушения не соответствует требованиям приложения 1 ППР в РФ (огнетушители не соответствуют классу пожара) и расчету первичных средств пожаротушения выполненного ЯОООООВДПО.	п. 70 Правил противопожарного режима в РФ	01.05.2019	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного

фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Зам. главного государственного инспектора
Ярославского и Некрасовского районов
Ярославской области по пожарному надзору
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

«06» 06 2018 г.



Предписание для исполнения получил:

Яркушина
(подпись)

Директор МОУ Курбская СШ ЯМР
Яркушина Галина Александровна
(должность, фамилия, инициалы)

« » 20 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору